



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

## ***Certificato di Esame di Tipo - Allegato A***

*Certificate of Type Examination - Annex A*

**Registrazione n.° DE/3081/09**

*Registration number*

### **BERTOLOTTO "LEGNO 2" Srl**

**Via Cardé, 2 - 10068 VILAFRANCA PIEMONTE (TO)**

***"FINESTRE A BATTENTE IN LEGNO 4 LATI"***

*Hinged 4 sides wood window*

**Descrizione del prodotto/Product description:**

- Chiusura a battente a 2 ante Modello Linea Tonda 69mm
- Essenza: Pino
- Spessore: telaio 69mm - anta 69mm
- Vetri: 4/18/4

***in base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:***

<b>Dimensioni massime (esterno telaio)/max size (mm):</b>	<b>W 1600 x H 1600</b>
<b>4.14 Permeabilità all'aria/air permeability:</b>	<b>classe 4</b>
<b>4.5 Tenuta all'acqua/watertightness:</b>	<b>classe 8A</b>
<b>4.2 Resistenza al carico del vento/wind load:</b>	<b>classe C5</b>
<b>4.6 Rilascio di sostanze pericolose :</b>	<b>nessuna</b>

Data emissione/issue date 08/05/2009  
Data scadenza/expiring date 07/05/2014

**GRUPPO  
IMQ**

***Il Responsabile del Centro***

*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau