



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

## *Certificato di Esame di Tipo - Allegato A*

*Certificate of Type Examination - Annex A*

Registrazione n.° DE/3081/09

*Registration number*

### **BERTOLOTTO "LEGNO 2" Srl**

**Via Cardé, 2 - 10068 VILAFRANCA PIEMONTE (TO)**

### **"FINESTRE A BATTENTE IN LEGNO 4 LATI"**

*Hinged 4 sides wood window*

#### **Descrizione del prodotto/Product description:**

- Chiusura a battente a 2 ante Modello Linea Tonda 69mm
- Essenza: Pino
- Spessore: telaio 69mm - anta 69mm
- Vetri: 4/18/4

*in base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:*

Dimensioni massime (esterno telaio)/max size (mm):	W 1600 x H 1600
4.14 Permeabilità all'aria/air permeability:	classe 4
4.5 Tenuta all'acqua/watertightness:	classe 8A
4.2 Resistenza al carico del vento/wind load:	classe C5
4.6 Rilascio di sostanze pericolose :	nessuna

Data emissione/issue date 08/05/2009  
Data scadenza/expiring date 07/05/2014

GRUPPO  
**IMQ**

Pag. 2/2

*Il Responsabile del Centro*  
Managing Director  
Dott. Ing. P. Cau